内　　訳　　書

道後温泉記念館

項目名称	数量	単位	単価	金額	原価	原価金額
1.コンセント設備	1	式		4,932,000		4,437,044
2.照明器具設備	1	式		6,128,000		5,513,660
3.電灯設備	1	式		8,717,000		7,842,311
4.電灯コンセント設備	1	式		1,744,000		1,568,573
5.自動火災報知設備	1	式		4,047,000		3,641,176
6.幹線動力設備	1	式		3,672,000		3,303,161
7.連動制御設備	1	式		971,000		873,457
8.自家発電設備	1	式		814,000		731,240
9.直流電源設備	1	式		261,000		234,822
10.太陽光発電設備	1	式		1,078,000		969,257
【小計】				32,364,000		29,114,701
11.共通仮設費	1	式		1,226,000		1,103,447
12.現場経費	1	式		5,029,000		4,593,159
13.一般管理費	1	式		3,887,000		3,522,904
【小計】				10,142,000		9,219,510
【計】				42,506,000		38,334,211
14.消費相当額	1	式		2,125,300		0
【合計】				44,631,300		38,334,211

明　　細　　書

1.コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合成樹脂製可とう電線管	PF 14mm(1重管)		15	110.0	17	m	47	100.0	47	799	90.0	42	714	普通		埋込隠蔽	0.0000
〃	PF 16mm(1重管)		480	110.0	528	m	57	100.0	57	30,096	90.0	51	26,928	普通		埋込隠蔽	14.8800
〃	PF 16mm(1重管)		6	110.0	7	m	57	100.0	57	399	90.0	51	357	普通		埋込隠蔽	0.1860
〃	PF 22mm(1重管)		99	110.0	109	m	80	100.0	80	8,720	90.0	72	7,848	普通		埋込隠蔽	4.0590
〃	PF 28mm(1重管)		172	110.0	189	m	102	100.0	102	19,278	90.0	92	17,388	普通		埋込隠蔽	8.9440
〃	PF 22mm(2重管)		102	110.0	112	m	117	100.0	117	13,104	90.0	105	11,760	普通		埋込隠蔽	4.1820
〃	PF 28mm(2重管)		95	110.0	105	m	156	100.0	156	16,380	90.0	140	14,700	普通		埋込隠蔽	4.9400
電線管付属品					1	式				20,156			18,095				
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中4角深型 ｶﾊﾞｰ無 102×54mm		65	100.0	65	個	128	100.0	128	8,320	90.0	115	7,475	普通			6.5000
〃	中4角浅型 ｶﾊﾞｰ無 102×44mm		449	100.0	449	個	88	100.0	88	39,512	90.0	79	35,471	普通			44.9000
ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ	3連用		2	100.0	2	個	448	100.0	448	896	90.0	403	806	普通			0.0000
埋込ｽｲｯﾁ	2P15A(300V)		79	100.0	79	個	390	100.0	390	30,810	90.0	351	27,729	普通			5.5300
埋込ｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ付)	2P15A(300V)		94	100.0	94	個	430	100.0	430	40,420	90.0	387	36,378	普通			6.5800
引掛形埋込ｺﾝｾﾝﾄ	3P30A(250V)		5	100.0	5	個	640	100.0	640	3,200	90.0	576	2,880	普通			0.6100
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P20A×1(125V)		6	100.0	6	個	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通			0.3900
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ	2P15A		66	100.0	66	個	71	100.0	71	4,686	90.0	64	4,224	普通			6.3360
EM電線	EM-IE 2.0		2	115.0	2	m	50.4	100.0	50	100	90.0	45	90	普通	2	管内	0.0220
〃	EM-IE 2.0		5,160	115.0	5,934	m	50.4	100.0	50	296,700	90.0	45	267,030	普通	3	管内	56.7600
〃	EM-IE 5.5°		380	115.0	437	m	87.7	100.0	88	38,456	90.0	79	34,523	普通	4	管内	5.3200
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-2C		15	110.0	17	m	136	100.0	136	2,312	90.0	122	2,074	普通	1	管内	0.2550
〃	EM-EEF 2.0-2C		48	110.0	53	m	136	100.0	136	7,208	90.0	122	6,466	普通	1	天井内	0.6240
〃	EM-EEF 2.0-3C		99	110.0	109	m	187	100.0	187	20,383	90.0	168	18,312	普通	1	管内	2.0790
〃	EM-EEF 2.0-3C		22	110.0	24	m	187	100.0	187	4,488	90.0	168	4,032	普通	1	管内	0.4620
〃	EM-EEF 2.0-3C		663	110.0	729	m	187	100.0	187	136,323	90.0	168	122,472	普通	1	天井内	11.2710
〃	EM-EEF 2.6-2C		6	110.0	7	m	193	100.0	193	1,351	90.0	174	1,218	普通	1	管内	0.1260
〃	EM-EEF 2.6-2C		58	110.0	64	m	193	100.0	193	12,352	90.0	174	11,136	普通	1	天井内	0.9860
〃	EM-EEF 2.6-3C		1,059	110.0	1,165	m	259	100.0	259	301,735	90.0	233	271,445	普通	1	天井内	22.2390
〃	EM-EEF 2.6-3C		102	110.0	112	m	259	100.0	259	29,008	90.0	233	26,096	普通	1	天井内	2.1420
雑材消耗品					1	式				37,808			33,235				
労務費					1	式				3,807,000			3,426,162				210.3230

明　　細　　書

1.コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合計										4,932,000			4,437,044				

明　　細　　書

2.照明器具設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
ﾄﾗﾌ型	FL15Wx1	V361	362	100.0	362	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			51.5488
〃	FL20Wx1	V21	45	100.0	45	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			4.6800
〃	FL20Wx1	d2-69	1	100.0	1	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.1040
笠付	FL10Wx1	R322	1	100.0	1	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.0904
〃	FL20Wx1	R321	19	100.0	19	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.9760
V型	FL20Wx2	G321	24	100.0	24	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			3.1680
下面開放	FL20Wx4	F21	7	100.0	7	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.9362
〃	FL20Wx4	F321	48	100.0	48	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			13.2768
〃	FL20Wx4	F322	220	100.0	220	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			60.8520
埋込ｱｸﾘ	FL20Wx1	N322	16	100.0	16	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.9200
〃	FL40Wx1	A454	4	100.0	4	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.7512
〃	FL40Wx2	B324	38	100.0	38	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			8.9148
〃	FL40Wx3	C323	18	100.0	18	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			5.5404
〃	FL40Wx4	D323	23	100.0	23	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			9.2460
埋込ﾌﾟﾘｽﾞﾑ	FL20Wx1	E322	33	100.0	33	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			3.9600
〃	FL20Wx2	E321	57	100.0	57	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			8.6184
ｺｯﾌﾟ型	IL40W	f13	1	100.0	1	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.1530
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FHT32W×1	H421	274	100.0	274	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			57.2660
〃	FHT32W×1	M22	8	100.0	8	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.6720
〃	FHT32W×1	W31	32	100.0	32	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			6.6880
〃	FHT42W×1	I3231	8	100.0	8	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.6720
〃	FHT42W×2	LL	3	100.0	3	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.6270
〃	FHT42W×3	Ⅱ	159	100.0	159	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			33.2310
〃	FHT42W×3	KK	22	100.0	22	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			4.5980
〃	FHT42W×4	b256	4	100.0	4	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.8360
〃	FHT42W×4	t42	15	100.0	15	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			3.1350
投光器	IL270W	IL270W	29	100.0	29	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			3.7700
〃	IL270W	m150	9	100.0	9	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.1700
避難口誘導灯 C型	片面 壁直付型	CC	3	100.0	3	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.5220
〃	片面 壁埋込型	CC2	6	100.0	6	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.0440

明　　細　　書

2.照明器具設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	記線条数	施工場所	工数合計
避難口誘導灯 BH型	片面 壁埋込型	BB	36	100.0	36	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			7.2000
避難口誘導灯 BL型	片面 壁埋込型	DD	2	100.0	2	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.4000
避難口誘導灯 A型	片面 天井埋込型	BB2	2	100.0	2	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.6260
〃	片面 壁直付型	AA	2	100.0	2	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.6260
〃	片面 壁直付型	EE	29	100.0	29	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			9.0770
蛍光灯(直付露出)	FL20Wx1	K31	2	100.0	2	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.2600
蛍光灯(直付CL)	FL20Wx1	S322	1	100.0	1	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.1300
蛍光灯(壁付)	FL10Wx1	X652	20	100.0	20	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			2.2600
蛍光灯(埋込)	FL20Wx2	FF	5	100.0	5	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.2600
〃	FL20Wx2	GG	3	100.0	3	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.7560
〃	FL20Wx3	HH	4	100.0	4	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.2520
〃	FL20Wx4	JJ	15	100.0	15	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			6.9150
白熱灯(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	IL20Wx1	L40	10	100.0	10	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.5300
〃	IL20Wx1	T40	26	100.0	26	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			3.9780
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	100Wx1	r2	50	100.0	50	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			7.6500
流し元灯	FL10Wx1	J21	14	100.0	14	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			1.5820
労務費					1	式				6,127,000			5,513,660				338.4690
単価丸め部材					1	式				1,000			0				
合計										6,128,000			5,513,660				

明　　細　　書

3.電灯設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)		1,553	110.0	1,708	m	57	100.0	57	97,356	90.0	51	87,108	普通		埋込隠蔽	48.1430
〃	PF 22mm(1重管)		400	110.0	440	m	80	100.0	80	35,200	90.0	72	31,680	普通		埋込隠蔽	16.4000
〃	PF 22mm(2重管)		141	110.0	155	m	117	100.0	117	18,135	90.0	105	16,275	普通		埋込隠蔽	5.7810
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP 30mm		461	105.0	484	m	236	100.0	236	114,224	90.0	212	102,608	普通		地中	11.9860
電線管付属品					1	式				38,606			34,611				
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(薄厚共用)	2方出 CP 19mm		1	100.0	1	個	340	100.0	340	340	90.0	306	306	普通			0.1000
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 1方出 E 19mm		1	100.0	1	個	400	100.0	400	400	90.0	360	360	普通			0.1000
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用ｶﾊﾞｰ付 117×274×44mm		1	100.0	1	個	784	100.0	784	784	90.0	706	706	普通			0.1000
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中4角深型 ｶﾊﾞｰ無 102×54mm		168	100.0	168	個	128	100.0	128	21,504	90.0	115	19,320	普通			16.8000
〃	中4角浅型 ｶﾊﾞｰ無 102×44mm		4	100.0	4	個	88	100.0	88	352	90.0	79	316	普通			0.4000
8角ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	8角浅型 ｶﾊﾞｰ無 95×44mm		59	100.0	59	個	224	100.0	224	13,216	90.0	202	11,918	普通			5.9000
ﾚｰｽｳｪｲ	(40×30×4000) DP1		11	100.0	11	m	355	100.0	355	3,905	90.0	320	3,520	普通			0.9900
埋込SW	●3×2		2	100.0	2	個	390	100.0	390	780	90.0	351	702	普通			0.2100
〃	●L(100V)×1,●2P×1		12	100.0	12	個	420	100.0	420	5,040	90.0	378	4,536	普通			1.1640
〃	●×1,●2P×1		1	100.0	1	個	530	100.0	530	530	90.0	477	477	普通			0.0970
〃	●×1,●D(15A)×1		32	100.0	32	個	290	100.0	290	9,280	90.0	261	8,352	普通			2.5920
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A(300V)		25	100.0	25	個	110	100.0	110	2,750	90.0	99	2,475	普通			1.3500
〃	2P15A(300V)		29	100.0	29	個	390	100.0	390	11,310	90.0	351	10,179	普通			2.0300
〃	3W15A(300V)		4	100.0	4	個	180	100.0	180	720	90.0	162	648	普通			0.2800
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(2線式)	21回路		1	100.0	1	個	830	100.0	830	830	90.0	747	747	普通			0.5320
〃	2回路		21	100.0	21	個	520	100.0	520	10,920	90.0	468	9,828	普通			1.7640
〃	3回路		15	100.0	15	個	530	100.0	530	7,950	90.0	477	7,155	普通			1.5600
〃	4回路		5	100.0	5	個	540	100.0	540	2,700	90.0	486	2,430	普通			0.6200
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	大 透明		184	100.0	184	個	130	100.0	130	23,920	90.0	117	21,528	普通			18.4000
EM電線	EM-IE 1.6		1,794	115.0	2,063	m	33.5	100.0	34	70,142	90.0	30	61,890	普通	2	PFCD	16.1460
〃	EM-IE 1.6		642	115.0	738	m	33.5	100.0	34	25,092	90.0	30	22,140	普通	3	PFCD	5.7780
〃	EM-IE 1.6		40	115.0	46	m	33.5	100.0	34	1,564	90.0	30	1,380	普通	4	PFCD	0.3600
〃	EM-IE 1.6		60	115.0	69	m	33.5	100.0	34	2,346	90.0	30	2,070	普通	5	PFCD	0.5400
〃	EM-IE 1.6		573	115.0	659	m	33.5	100.0	34	22,406	90.0	30	19,770	普通	3	PFCD	5.1570
〃	EM-IE 2.0		12	115.0	14	m	50.4	100.0	50	700	90.0	45	630	普通	3	管内	0.1320

明　　細　　書

3.電灯設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
EM電線	EM-IE 2.0		74	115.0	85	m	50.4	100.0	50	4,250	90.0	45	3,825	普通	2	PFCD	0.7326
〃	EM-IE 2.0		37	115.0	43	m	50.4	100.0	50	2,150	90.0	45	1,935	普通	1	PFCD	0.3663
〃	EM-IE 2.0		261	115.0	300	m	50.4	100.0	50	15,000	90.0	45	13,500	普通	3	PFCD	2.5839
〃	EM-IE 2.0		1,656	115.0	1,904	m	50.4	100.0	50	95,200	90.0	45	85,680	普通	1	天井内	18.2160
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-2C		200	110.0	220	m	102	100.0	102	22,440	90.0	92	20,240	普通	1	PFCD	2.3400
〃	EM-EEF 1.6-2C		5,662	110.0	6,228	m	102	100.0	102	635,256	90.0	92	572,976	普通	1	天井内	56.6200
〃	EM-EEF 1.6-3C		208	110.0	229	m	144	100.0	144	32,976	90.0	130	29,770	普通	1	PFCD	3.1824
〃	EM-EEF 1.6-3C		1,602	110.0	1,762	m	144	100.0	144	253,728	90.0	130	229,060	普通	1	天井内	20.8260
〃	EM-EEF 2.0-2C		15	110.0	17	m	136	100.0	136	2,312	90.0	122	2,074	普通	1	PFCD	0.2295
〃	EM-EEF 2.0-2C		711	110.0	782	m	136	100.0	136	106,352	90.0	122	95,404	普通	1	天井内	9.2430
〃	EM-EEF 2.0-3C		31	110.0	34	m	187	100.0	187	6,358	90.0	168	5,712	普通	1	PFCD	0.5859
〃	EM-EEF 2.0-3C		708	110.0	779	m	187	100.0	187	145,673	90.0	168	130,872	普通	1	天井内	12.0360
〃	EM-CE 5.5°-4C		351	110.0	386	m	405	100.0	405	156,330	90.0	365	140,890	普通	1	PFCD	9.4770
〃	EM-CE 5.5°-4C		84	110.0	92	m	405	100.0	405	37,260	90.0	365	33,580	普通	1	天井内	2.0160
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	FP1.6-2C		1,384	110.0	1,522	m	198	100.0	198	301,356	90.0	178	270,916	普通	1	天井内	18.8224
〃	FP2.0-2C		180	110.0	198	m	240	100.0	240	47,520	90.0	216	42,768	普通	1	PFCD	3.2400
〃	FP2.0-2C		22	110.0	24	m	240	100.0	240	5,760	90.0	216	5,184	普通	1	PFCD	0.3960
〃	FP2.0-2C		31	110.0	34	m	240	100.0	240	8,160	90.0	216	7,344	普通	1	天井内	0.4960
EM警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2P		821	110.0	903	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	11.8224
点滅消灯用信号装置（1）			1	100.0	1	台	13,700	100.0	13,700	13,700	90.0	12,330	12,330	普通			0.3360
点滅消灯用信号装置（2）			3	100.0	3	台	13,700	100.0	13,700	41,100	90.0	12,330	36,990	普通			1.0980
雑材消耗品					1	式				85,117			75,735				
労務費					1	式				6,156,000			5,539,861				340.0774
合計										8,717,000			7,842,311				

明　　細　　書

4.電灯コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	記線条数	施工場所	工数合計
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)		15	110.0	17	m	57	100.0	57	969	90.0	51	867	普通		埋込隠蔽	0.4650
電線管付属品					1	式				214			191				
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大4角浅型 ｶﾊﾞｰ無 119×44mm		449	100.0	449	個	200	100.0	200	89,800	90.0	180	80,820	普通			44.9000
〃	中4角深型 ｶﾊﾞｰ無 102×54mm		65	100.0	65	個	128	100.0	128	8,320	90.0	115	7,475	普通			6.5000
埋込SW	●×1,○(100V)×1		32	100.0	32	個	440	100.0	440	14,080	90.0	396	12,672	普通			2.5920
〃	●×1,●2P×1		1	100.0	1	個	530	100.0	530	530	90.0	477	477	普通			0.0970
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A(300V)		25	100.0	25	個	110	100.0	110	2,750	90.0	99	2,475	普通			1.3500
〃	2P15A(300V)		29	100.0	29	個	390	100.0	390	11,310	90.0	351	10,179	普通			2.0300
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A E付×1(125V)		87	100.0	87	個	150	100.0	150	13,050	90.0	135	11,745	普通			6.9600
〃	2P15A×1(125V)		5	100.0	5	個	87	100.0	87	435	90.0	78	390	普通			0.2700
〃	2P15A×2(125V)		179	100.0	179	個	150	100.0	150	26,850	90.0	135	24,165	普通			9.6660
〃	2P20A×1(125V)		1	100.0	1	個	448	100.0	448	448	90.0	403	403	普通			0.0650
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ	2P15A		66	100.0	66	個	71	100.0	71	4,686	90.0	64	4,224	普通			6.3360
EMｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-2C		15	110.0	17	m	136	100.0	136	2,312	90.0	122	2,074	普通	1	管内	0.2550
〃	EM-EEF 2.0-2C		228	110.0	251	m	136	100.0	136	34,136	90.0	122	30,622	普通	1	天井内	2.9640
雑材消耗品					1	式				5,110			4,103				
労務費					1	式				1,529,000			1,375,691				84.4500
合計										1,744,000			1,568,573				

明　　細　　書

5.自動火災報知設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合成樹脂製可とう電線管	PF 14mm(1重管)		29	110.0	32	m	47	100.0	47	1,504	90.0	42	1,344	普通		埋込隠蔽	0.0000
〃	PF 16mm(1重管)		674	110.0	741	m	57	100.0	57	42,237	90.0	51	37,791	普通		埋込隠蔽	20.8940
〃	PF 16mm(1重管)		28	110.0	31	m	57	100.0	57	1,767	90.0	51	1,581	普通		埋込隠蔽	0.8680
〃	PF 22mm(1重管)		73	110.0	80	m	80	100.0	80	6,400	90.0	72	5,760	普通		埋込隠蔽	2.9930
〃	PF 28mm(1重管)		9	110.0	10	m	102	100.0	102	1,020	90.0	92	920	普通		埋込隠蔽	0.4680
金属製可とう電線管	17mm 被覆なし		1.5	110.0	2	m	250	100.0	250	500	90.0	225	450	普通		埋込隠蔽	0.0390
電線管付属品					1	式				12,221			10,945				
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中4角浅型 ｶﾊﾞｰ無 102×44mm		10	100.0	10	個	88	100.0	88	880	90.0	79	790	普通			1.0000
8角ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	8角浅型 ｶﾊﾞｰ無 95×44mm		74	100.0	74	個	224	100.0	224	16,576	90.0	202	14,948	普通			7.4000
鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛ﾒｯｷ端子付)	250×150×150mm		1	100.0	1	個	1,170	100.0	1,170	1,170	90.0	1,053	1,053	普通			0.2750
EM耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-10P		9	110.0	10	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	0.2790
〃	EM-HP1.2-10P		184	110.0	202	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	6.8448
〃	EM-HP1.2-10P		26	110.0	29	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	0.6448
〃	EM-HP1.2-2C		674	110.0	741	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	10.1100
〃	EM-HP1.2-2C		5	110.0	6	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	0.0750
〃	EM-HP1.2-2C		96	110.0	106	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	1.7280
〃	EM-HP1.2-2C		1,919	110.0	2,111	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	23.0280
〃	EM-HP1.2-3P		73	110.0	80	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	1.4600
〃	EM-HP1.2-3P		26	110.0	29	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	0.6240
〃	EM-HP1.2-3P		307	110.0	338	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	4.9120
〃	EM-HP1.2-4C		213	110.0	234	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	4.6008
〃	EM-HP1.2-4C		12	110.0	13	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	0.1728
EM警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2C		29	110.0	32	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	0.4350
〃	EM-AE1.2-2C		6	110.0	7	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	0.1080
〃	EM-AE1.2-2C		131	110.0	144	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	1.5720
〃	EM-AE1.2-4C		6	110.0	7	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	0.0864
EM電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-ICT0.4-2P		28	115.0	32	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	0.3920
防災盤			1	100.0	1	面	408,000	100.0	408,000	408,000	90.0	367,200	367,200	普通			11.0000
ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ			3	100.0	3	面		100.0		別途	90.0		別途	別途			
中継盤		A-1F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			

明　　細　　書

5.自動火災報知設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
中継盤		A-2F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		A-3F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		B-1F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		B-2F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		B-3F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		C-1F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		C-2F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
〃		C-3F	1	100.0	1	台		100.0		別途	90.0		別途	別途			
煙感知器光電式ｽﾎﾟｯﾄ型	1種 露出A付		15	100.0	15	個	13,000	100.0	13,000	195,000	90.0	11,700	175,500	普通			2.3850
〃	1種 露出ｱﾅﾛｸﾞ式		21	100.0	21	個	13,000	100.0	13,000	273,000	90.0	11,700	245,700	普通			3.3390
定温式ｽﾎﾟｯﾄ	1種防爆		1	100.0	1	式	6,760	100.0	6,760	6,760	90.0	6,084	6,084	普通			0.1330
〃	1種埋込防水		17	100.0	17	式	10,900	100.0	10,900	185,300	90.0	9,810	166,770	普通			2.2610
〃	特殊埋込		3	100.0	3	式	15,300	100.0	15,300	45,900	90.0	13,770	41,310	普通			0.3990
熱感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型	1種 露出		1	100.0	1	個	1,330	100.0	1,330	1,330	90.0	1,197	1,197	普通			0.1330
〃	2種 露出試験		4	100.0	4	個	1,900	100.0	1,900	7,600	90.0	1,710	6,840	普通			0.5320
〃	2種露出試験A付		177	100.0	177	個	1,000	100.0	1,000	177,000	90.0	900	159,300	普通			23.5410
発信機・ﾗﾝﾌﾟ			13	100.0	13	個	2,880	100.0	2,880	37,440	90.0	2,592	33,696	普通			3.6790
ｶﾞｽ洩れ警報器	都市ｶﾞｽ･LPｶﾞｽ用		1	100.0	1	個	1,080	100.0	1,080	1,080	90.0	972	972	普通			0.1330
表示灯	片面		17	100.0	17	個	777	100.0	777	13,209	90.0	699	11,883	普通			4.3010
雑材消耗品					1	式				25,106			22,187				
労務費					1	式				2,586,000			2,326,955				142.8456
合計										4,047,000			3,641,176				

明　　細　　書

6.幹線動力設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	記線条数	施工場所	工数合計
薄鋼電線管	CP 31mm		7	110.0	8	m	198.91	100.0	199	1,592	90.0	179	1,432	普通		露出	0.7476
〃	CP 39mm		7	105.0	7	m	238.52	100.0	239	1,673	90.0	215	1,505	普通		露出	0.9156
電線管付属品					1	式				767			690				
金属製可とう電線管	30mm 被覆なし		420	110.0	462	m	430	100.0	430	198,660	90.0	387	178,794	普通		埋込隠蔽	18.6900
〃	38mm 被覆なし		10	105.0	11	m	520	100.0	520	5,720	90.0	468	5,148	普通		埋込隠蔽	0.5450
電線管付属品					1	式				92,900			83,610				
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ZAM製)	幅1000mm 高さ100mm		82	100.0	82	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通			50.5940
〃	幅300mm 高さ100mm		5	100.0	5	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通			1.2150
〃	幅600mm 高さ100mm		43	100.0	43	m	2,760	100.0	2,760	118,680	90.0	2,484	106,812	普通			15.6950
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(L形分岐)	幅1000mm(ﾒﾗﾐﾝ) 高さ100mm		4	100.0	4	個	8,700	100.0	8,700	34,800	90.0	7,830	31,320	普通			4.7156
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(T形分岐)	幅1000mm(ﾒﾗﾐﾝ) 高さ100mm		1	100.0	1	個	11,700	100.0	11,700	11,700	90.0	10,530	10,530	普通			1.7893
電極保持器	3極(電極棒共)		1	100.0	1	個	1,000	100.0	1,000	1,000	90.0	900	900	普通			0.1200
〃	4極(電極棒共)		1	100.0	1	個	1,500	100.0	1,500	1,500	90.0	1,350	1,350	普通			0.1500
〃	5極(電極棒共)		2	100.0	2	個	1,750	100.0	1,750	3,500	90.0	1,575	3,150	普通			0.3400
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C+3C		1	110.0	1	m	123	100.0	123	123	90.0	111	111	普通	1	管内	0.0300
動力盤		M-1D	1	100.0	1	面	25,000	100.0	25,000	25,000	90.0	22,500	22,500	普通			5.0000
電灯・動力分電盤		LM-1A	1	100.0	1	台	51,000	100.0	51,000	51,000	90.0	45,900	45,900	普通			1.4430
〃		LM-1B	1	100.0	1	台	60,900	100.0	60,900	60,900	90.0	54,810	54,810	普通			1.9710
〃		LM-1C	1	100.0	1	台	56,200	100.0	56,200	56,200	90.0	50,580	50,580	普通			1.6140
〃		LM-2A	1	100.0	1	台	60,900	100.0	60,900	60,900	90.0	54,810	54,810	普通			2.1420
〃		LM-2B	1	100.0	1	台	62,600	100.0	62,600	62,600	90.0	56,340	56,340	普通			1.7640
〃		LM-2C	1	100.0	1	台	73,600	100.0	73,600	73,600	90.0	66,240	66,240	普通			2.2920
〃		LM-3A	1	100.0	1	台	80,000	100.0	80,000	80,000	90.0	72,000	72,000	普通			2.8200
〃		LM-3B	1	100.0	1	台	91,600	100.0	91,600	91,600	90.0	82,440	82,440	普通			3.0000
〃		LM-3C	1	100.0	1	台	114,000	100.0	114,000	114,000	90.0	102,600	102,600	普通			2.0960
〃		ML-K	1	100.0	1	台	114,000	100.0	114,000	114,000	90.0	102,600	102,600	普通			2.0960
中央監視盤			1	1.0	0	台	123,000	100.0	123,000	0	90.0	110,700	0	普通			9.6000
雑材消耗品					1	式				27,283			23,752				
労務費					1	式				2,379,000			2,140,263				131.3851
塗装工事			1		1	式				3,302			2,974				0.0000

明　　細　　書

6.幹線動力設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合計										3,672,000			3,303,161				

明　　細　　書

7.連動制御設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
合成樹脂製可とう電線管	PF 16mm(1重管)		84	110.0	92	m	57	100.0	57	5,244	90.0	51	4,692	普通		埋込隠蔽	2.6040
電線管付属品					1	式				1,197			1,071				
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中4角深型 ｶﾊﾞｰ無 102×54mm		16	100.0	16	個	128	100.0	128	2,048	90.0	115	1,840	普通			1.6000
EM耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-4C		84	110.0	92	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	管内	1.5120
〃	EM-HP1.2-4C		28	110.0	31	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	ラック	0.6048
〃	EM-HP1.2-4C		274	110.0	301	m	0	100.0	0	0	90.0	0	0	普通	1	天井内	3.9456
電子ﾁｬｲﾑ			10	100.0	10	台	4,500	100.0	4,500	45,000	90.0	4,050	40,500	普通			1.0000
自動閉鎖装置	防火ｼｬｯﾀｰ用		21	100.0	21	個	12,300	100.0	12,300	258,300	90.0	11,070	232,470	普通			7.0560
〃	防火戸用		16	100.0	16	個	13,700	100.0	13,700	219,200	90.0	12,330	197,280	普通			5.3760
雑材消耗品					1	式				11,011			9,557				
労務費					1	式				429,000			386,047				23.6984
合計										971,000			873,457				

明　　細　　書

8.自家発電設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
発電機 屋内			1	100.0	1	台	500,000	100.0	500,000	500,000	90.0	450,000	450,000	普通			0.0000
ﾗｼﾞｪｰﾀ式	50KVA																
同上架台費					1	式	20,000	100.0		20,000	90.0		18,000				
同上基礎工事費					1	式	40,000	100.0		40,000	90.0		36,000				
燃料ﾀﾝｸ			1	100.0	1	式	200,000	100.0	200,000	200,000	90.0	180,000	180,000	普通			0.0000
発電機試運転調整費			1	100.0	1	式	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
燃料配管工事			1	100.0	1	式	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
俳風ダクト工事			1	100.0	1	式	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
排気管工事			1	100.0	1	式	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
発電機 屋内 搬入費			1		1	式	12,488	100.0		13,000	90.0		11,240				
単価丸め部材					1	式				1,000			0				
合計										814,000			731,240				

明　　細　　書

9.直流電源設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	記線条数	施工場所	工数合計
DC(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式)	HS30Ah		1	100.0	1	組	123,000	100.0	123,000	123,000	90.0	110,700	110,700	普通			2.8300
同上用収納ｷｭｰﾋﾞｸﾙ			1	100.0	1	組	60,000	100.0	60,000	60,000	90.0	54,000	54,000	普通			0.0400
直流電源試運転調整費			1	100.0	1	組	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
制御弁式据置鉛電池			1	100.0	1	個	12,000	100.0	12,000	12,000	90.0	10,800	10,800	普通			0.5000
労務費					1	式				56,000			50,322				3.3700
合計										261,000			234,822				

明　　細　　書

10.太陽光発電設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	責算種別	配線条数	施工場所	工数合計
太陽電池	190W		8	100.0	8	個		100.0		支給	90.0		支給	支給			2.7600
同上架台費					1	式	100,000	100.0		100,000	90.0		90,000				
接続箱			2	100.0	2	台		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.0600
表示装置	単1形		1	100.0	1	個		100.0		支給	90.0		支給	支給			0.5000
連係盤			1	100.0	1	台	630,000	100.0	630,000	630,000	90.0	567,000	567,000	普通			14.6000
試験・調整費			1	100.0	1	式	10,000	100.0	10,000	10,000	90.0	9,000	9,000	普通			0.0000
雑材消耗品					1	式				13,000			11,340				
労務費					1	式				325,000			291,917				17.9200
合計										1,078,000			969,257				

一　式　明　細　書

1.コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			210.3230	100.0	210.323	人	18,100	100.0	18,100	3,806,846	90.0	16,290	3,426,162				210.3230
合計										3,807,000			3,426,162				

一　式　明　細　書

2.照明器具設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			338.4690	100.0	338.469	人	18,100	100.0	18,100	6,126,289	90.0	16,290	5,513,660				338.4690
合計										6,127,000			5,513,660				

一　式　明　細　書

3.電灯設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	配線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			340.0774	100.0	340.0774	人	18,100	100.0	18,100	6,155,401	90.0	16,290	5,539,861				340.0774
合計										6,156,000			5,539,861				

一　式　明　細　書

4.電灯コンセント設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	清算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			84.4500	100.0	84.45	人	18,100	100.0	18,100	1,528,545	90.0	16,290	1,375,691				84.4500
合計										1,529,000			1,375,691				

一　式　明　細　書

5.自動火災報知設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	清算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			142.8456	100.0	142.8456	人	18,100	100.0	18,100	2,585,505	90.0	16,290	2,326,955				142.8456
合計										2,586,000			2,326,955				

一　式　明　細　書

6.幹線動力設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	清算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			131.3851	100.0	131.3851	人	18,100	100.0	18,100	2,378,070	90.0	16,290	2,140,263				131.3851
合計										2,379,000			2,140,263				
塗装工事																	
電線管塗装	(31)		8.000	100.0	8	m	0	100.0	201	1,608	90.0	181	1,448	普通			
〃	(39)		7.000	100.0	7	m	0	100.0	242	1,694	90.0	218	1,526	普通			
合計										3,302			2,974				

一　式　明　細　書

7.連動制御設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			23.6984	100.0	23.6984	人	18,100	100.0	18,100	428,941	90.0	16,290	386,047				23.6984
合計										429,000			386,047				

一　式　明　細　書

9.直流電源設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			2.1300	100.0	2.13	人	18,100	100.0	18,100	38,553	90.0	16,290	34,698				2.1300
普作			1.2400	100.0	1.24	人	14,000	100.0	14,000	17,360	90.0	12,600	15,624				1.2400
合計										56,000			50,322				

一　式　明　細　書

10.太陽光発電設備

品名	形状・寸法	記号	拾い数量	補給率	数量	単位	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	積算種別	記線条数	施工場所	工数合計
労務費																	
電工			17.9200	100.0	17.92	人	18,100	100.0	18,100	324,352	90.0	16,290	291,917				17.9200
合計										325,000			291,917				

搬　入　費　明　細　書

8.自家発電設備

機器名称	仕様	記号	台数	重量	容積	区分	割増率	採用単価	基準単価	見積率	単価	金額	原価率	原価	原価金額	備考
発電機 屋内 搬入費			1	150	0.5	容積品	200.0		12,488	100.0	12,488	13,000	90.0	11,240	11,240	
[小計]												13,000			11,240	